



Deklarowana sprawność odzysku ciepła według normy PN-EN 308 dla centrali wentylacyjnych

Producent:

F.H.P. "PRODMAX"
Robert Lichoń
ul. Sokołowska 38, 05-806 Sokołów
NIP 534-020-60-16 REGON 010935668
tel./fax 23 659 39 57/ 659 39 85

Nasza organizacja oświadcza, że wyrób jakim jest:

NAZWA:

Rekuperator AIR EXPERT 400 V

ZASTOSOWANIE WYROBU:

Urządzenie przeznaczone do odzyskiwania energii
cieplnej w drodze jej rekuperacji

Powyższy wyrób spełnia wymagania zgodne z PN-EN 308 - Wymienniki ciepła- Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze gazy spalinowe. Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła > 85% została osiągnięta w przynajmniej jednym z zakresów pomiarowych

Instalacja wentylacyjna zbudowana w oparciu o wyżej wymienione centrale może osiągać maksymalną wartość współczynnika energii elektrycznej < 0,50 Wh/m³

**NINIEJSZA DEKLARACJA ZGODNOŚCI WYDANA ZOSTAJE NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PRODUCENTA.**

F.H.P. "PRODMAX"
Zuramin 1/12/2020

Robert Lichoń

ul. Sokołowska 38, 05-806 Sokołów
NIP 534-020-60-16 REGON 010935668
ODDZIAŁ ZUROMIN: ul. Wyzwolenia 130
tel./fax (23) 659 39 57 / 659 39 85
BDO 000027440

Mateusz Bogucki
Kierownik Zakładowej
KONTROLI PRODUKCJI