



## Deklarowana sprawność odzysku ciepła według normy PN-EN 308 dla centrali wentylacyjnych

Producent:

F.H.P. "PRODMAX"  
Robert Lichoń  
ul. Sokółowska 38, 05-806 Sokółów  
NIP 534-020-60-16 REGON 010935668  
tel./fax 23 659 39 57/ 659 39 85

*Nasza organizacja oświadcza, że wyrób jakim jest:*

NAZWA:

Rekuperator AIR EXPERT 600 V

ZASTOSOWANIE WYROBU:

Urządzenie przeznaczone do odzyskiwania energii  
cieplnej w drodze jej rekuperacji

*Powyższy wyrób spełnia wymagania zgodne z PN-EN 308 - Wymienniki ciepła- Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze gazy spalinowe. Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła > 85% została osiągnięta w przynajmniej jednym z zakresów pomiarowych*

*Instalacja wentylacyjna zbudowana w oparciu o wyżej wymienione centrale może osiągać maksymalną wartość współczynnika energii elektrycznej < 0,50 Wh/m<sup>3</sup>*

**NINIEJSZA DEKLARACJA ZGODNOŚCI WYDANA ZOSTAJE NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
PRODUCENTA.**

Zuromin 1.12.2020

**F.H.P. „PRODMAX”**

Robert Lichoń

ul. Sokółowska 38, 05-806 Sokółów  
NIP 534-020-60-16 REGON 010935668  
ODDZIAŁ ZUROMIN: ul. Wyzwolenia 130  
tel./fax (23) 659 39 57 / 659 39 85  
BDO 000027440

Mateusz Bogucki

*Mateusz Bogucki*  
URZĘDNIK ZAKŁADOWEJ  
KONTROLI PRODUKCJI